

芜湖信储新能源有限公司

信义芜湖市经开区 100MW/100MWh 集中储能项目竣工环境保护验收会议签到表

2025 年 2 月 15 日

验收组	姓名	单位	职务/职称	身份证号	签名/联系方式
组长	张昭焘	芜湖信储新能源有限公司	经理	341221199210017891	张昭焘 15178580637
专家	张昭焘	芜湖市生态环境科学研究所	高工	340204196303202630	张昭焘 13083032620
	杨文斌	安徽师范大学	高工	340121196802117319	杨文斌 13696567592
	何德炬	芜湖市生态环境宣教信息中心	高工	340211196512101979	何德炬 13695677079
验收组其他成员	李福强	芜湖信储新能源有限公司	技术	14022420057250617	李福强 1517858015
	孙磊	芜湖信储新能源有限公司	技术	321202199409114217	孙磊 15178580663
	孙磊	芜湖大唐企业管理咨询有限公司 (编制单位)	技术	341231199303212828	孙磊 13258473693
	孙磊	芜湖大唐企业管理咨询有限公司 (编制单位)	技术	341222199007070870	孙磊 13505221499

芜湖信储新能源有限公司信义芜湖市经开区 100MW/100MWh 集中储能项目竣工环境保护验收调查报告表专家评审意见

2025 年 2 月 15 日，芜湖信储新能源有限公司在芜湖市组织召开信义芜湖市经开区 100MW/100MWh 集中储能项目竣工环境保护自主验收会。会议按相关要求由芜湖信储新能源有限公司(建设单位)、芜湖大唐企业管理咨询有限公司(编制单位)和 3 位专家组成验收工作组。

会前，验收组成员在对芜湖信储新能源有限公司已建成的信义芜湖市经开区 100MW/100MWh 集中储能项目进行现场核查，听取建设单位关于项目环境保护自查情况和验收调查报告表编制单位关于验收调查(含检测)结果的介绍后，审阅并核实有关资料，经认真讨论，形成如下专家技术评审意见：

一、依据国家有关法律法规、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》、《建设项目竣工环境保护验收技术规范 输变电》(HJ705-2020)、建设项目环境影响报告表及批复等要求，项目建设前期环境保护审查、审批手续完备。经现场核查，项目的建设情况不存在《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》第八条中所属的九种不予验收情形，已基本达到竣工环境保护验收要求。

二、《验收调查报告表》编制较规范，内容较全面，符合《建设项目竣工环境保护验收技术规范 输变电》(HJ705-2020)要求，调查(含检测)过程质量控制较完备，升压站、线路的环境工频电场强度、工频磁感应强度监测值均符合《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)要求，调查结果总体可信。《验收调查报告表》经修改、完善后可作为项目竣工环境保护验收依据。

三、建议进一步完善以下工作：

(一) 核实主要设备清单；核实敏感环境保护目标有无变化；明确本项目与选址区域各类依托关系；核实项目建设有无出现重大变动并细化变动原因说明；核实试运行时间，明确项目环保程序合规性。

(二) 完善水土保持和生态恢复调查内容，附相关图片；规范危废暂存场所建设并附相关图片佐证，按《国家危险废物名录(2025 年版)》进一步核实固废种类、属性及产生量，危废暂存间内涉挥发性气体的危险废物均须密封暂存，附有效的危废处置协议；细化突发环境事件应急措施；补充施工期环保措施落实情况；加强公众沟通和科普宣传。

(三) 完善相关场所环保标志标识；完善项目竣工环保验收登记表；规范图表，勘误文字。

专家组： 王 强 孙 斌 丁 强

2025 年 2 月 15 日